



Stromkreisverteiler Allgemeinanlage

Wärmespeicher-Raumheizung (WS-RH)

Einkreis-Warmwasserspeicher ab 30l
Zweikreis-Warmwasserspeicher ab 80l (ZWWS)

Witterungsfühler

Aufladeautomatik

L1
L2
L3
N

L1
L2
L3
N

L1
L2
L3
N
PE

Potentialausgleichschiene

HAS

LS 10 A

N

- 8 Schütz Freigabe Grundheizung ZWWS
- 9 Schütz Freigabe WS-RH
- 10 Steuersicherung Kundenanlage Leitungsschutzschalter Nennstrom 10A
- 11 Steuersicherung Allgemeinanlage Leitungsschutzschalter Nennstrom 10A
- 12 Hauptleitungen nach TAB 2007 Ziff. 6.3.3

Meßeinrichtung und Steuergeräte nach TAB 2007 Ziffer 7

- 1 Hauptsteuerklemme
- 2 Steuerklemme
- 3 Messung WS-RH
- 4 Relais Freigabe WS-RH
- 5 Relais Freigabe ZWWS
- 6 Messung sonstiger Haushaltsbedarf
- 7 Messung Allgemeinanlagen zu weiteren Kundenanlagen

* plombierbar

TAB 2007 10.2.3/10.2.4
mit Hinweisen zur TAB 2007

11.2007

S 4.1

Schaltenschema (HT-Zustand) Ein- bzw. Mehrkundenanlage
Wärmespeicher-Raumheizung mit Warmwasserbereitung (Einkreis-Zweikreiswärmespeicher)
und sonstiger Haushaltsbedarf

SÜC