



- Separate Stromkreisverteiler nach TAB 2007 Ziffer 8
- ⑧ Schütz Freigabe WWS
 - ⑨ Schütz Freigabe WS-RH
 - ⑩ Steuersicherung Leitungsschutzschalter Nennstrom 10A
 - ⑪ Hauptleitungen nach TAB 2007 Ziff. 6.3.3

- Meßeinrichtung und Steuergeräte nach TAB 2007 Ziffer 7
- ① Hauptsteuerklemme
 - ② Steuerklemme
 - ③ Messung Wärmespeicher Raumheizung WS-RH
 - ④ Relais Freigabe WS-RH
 - ⑤ Relais Freigabe WWS
 - ⑥ Messung Wirkverbrauch gewerblicher Betarf
 - ⑦ Messung Blindverbrauch

* plombierbar

SÜC

Schaltschema (HT-Zustand) Einkundenanlage-Gewerbe
Wärmespeicher-Raumheizung mit Warmwasserbereitung (Einkreispeicher
NT-Aufladung) und sonstiger gewerblichen Betarf

TAB 2007 10.2.3/10.2.4 mit Hinweisen zur TAB 2007	S6
11.2007	