

Bescheinigung

über die energetische Bewertung nach FW 309 Teile 1 & 7 für das Fernwärmeversorgungsnetz der SÜC

Der Gutachter bescheinigt im Auftrag der SÜC Energie und H2O GmbH
dem Versorgungssystem folgende Kennzahlen:

Primärenergiefaktor

fP nach § 22 Absatz 2, GEG 2020

0,00

berechnet nach FW 309-1:2020

fP nach § 22 Absatz 3, GEG 2020

0,22

nach GEG zu
verwenden!

nach Kappung und EE-Bonus

Emissionsfaktor CO₂-Äquivalent

fCO₂eq. nach Anlage 9 Nr. 1c, GEG 2020

0

g/kWh

berechnet nach FW 309-1:2020

Anteil Erneuerbarer Energien und Abwärme bei der Wärmeerzeugung

78,2

%

umfasst Planungsdaten Nein

Datenbasis sind die Jahre 2017-2019

gültig bis: 04.02.2031

ausgestellt am: 04.02.2021

von:

AGFW-Gutachter Nr.

FW609-388

Dipl.-Kfm. (Univ)

Dipl.-Ing. (FH)

Martin Reuter



B I S R

Beratende Ingenieure

Michael Schwarz &

Martin Reuter GbR