

# BESCHEINIGUNG

über die energetische Bewertung nach  
FW 309 Teile 1 und 7

Wärme-Versorgungssystem

**Fernwärmeversorgung Callenberger Straße 37, Coburg**

Betreiber

**SÜC Energie und H2O GmbH**

Der Gutachter bescheinigt dem Versorgungsnetz  
folgende Kennzahlen:

Primärenergiefaktor:

**fP nach § 22 Absatz 2, GEG 2020** **0,00**

Berechnet nach FW 309-1:2021

**fP nach § 22 Absatz 3, GEG 2020** **0,24**

nach Kappung und EE-Bonus (nach GEG zu verwenden)

Emissionsfaktor CO<sub>2</sub>-Äquivalent:

**fCO<sub>2</sub>eq. nach Anlage 9 Nr. 1c, GEG 2020** **0 g/kWh**

Berechnet nach FW 309-1:2021

Datenbasis: Plandaten

Diese Bescheinigung ist gültig bis zum 23.09.2028

Ausgestellt am 23.09.2021 von

AGFW-Gutachter Nr. FW609-388

Dipl.-Kfm. (Univ)

Dipl.-Ing. (FH)

Martin Reuter



B I S R

Beratende Ingenieure

Michael Schwarz &

Martin Reuter GbR