

BESCHEINIGUNG

über die energetische Bewertung nach
FW 309 Teile 1 und 7

Wärme-Versorgungssystem

FernwärmeverSORGUNG Max-Böhme-Ring, Coburg

Betreiber

SÜC Energie und H2O GmbH

Der Gutachter bescheinigt dem Versorgungsnetz
folgende Kennzahlen:

Primärenergiefaktor:

fP nach § 22 Absatz 2, GEG 2020 0,00

Berechnet nach FW 309-1:2021

fP nach § 22 Absatz 3, GEG 2020 0,24

nach Kappung und EE-Bonus (nach GEG zu verwenden)

Emissionsfaktor CO₂-Äquivalent:

fCO₂eq. nach Anlage 9 Nr. 1c, GEG 2020 0 g/kWh

Berechnet nach FW 309-1:2021

Datenbasis: Plandaten

Diese Bescheinigung ist gültig bis zum 08.12.2028

Ausgestellt am 08.12.2021 von

AGFW-Gutachter Nr. FW609-388
Dipl.-Kfm. (Univ)
Dipl.-Ing. (FH)
Martin Reuter



B I S R
Beratende Ingenieure
Michael Schwarz &
Martin Reuter GbR